



București, 26 iulie 2022

Nr. 104 / 26.07.2022

Către:

ICS Business International S.R.L.,

Str. Vulcan Județul, nr. 31-35, cam. nr. 2, bl. B3a, sc. 2, et. 1, ap. 63, Sector 3, București

Tel: +40 723 394 861

E-mail: cezar.iacob@dirac.ro

Prin prezenta vă înștiințăm că nu am putut realiza încercările CPT 01, CPT 02 și CPT 04 aferente amplasamentului din Turda, jud. Cluj (<https://goo.gl/maps/JZxCMe3vWsJpMjSS9>), fiind imposibilă ancorarea utilajului în teren pentru efectuarea încercărilor. Încercarea CPT 03 a fost realizată până la adâncimea de aproximativ 2.2m, unde a fost înregistrat refuz la înaintare.

S.C. Terra Gage S.R.L.

Adrian Priceputu,

Șef Laborator

